SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.
în insolvență, in insolvency, en procedure collective
Str. BaricraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro
Nr. ord. RegistrulComertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133
Contvirament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania
Capital social 23.829.130 lei
www.secraiova.ro

Nr. 1411/23.01.2026

ANUNT

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA,** persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin domnul **Cristian BASESCU – Director General si administrator judiciar** Consortiul de practicieni în insolvență format din INFINEXA RESTRUCTURING FILIALA BUCURESTI S.P.R.L. (Municipiul București, City Gate, Turnul de Sud, Str. Piața Presei, nr.3-5, birou nr. 3, et. 13, sector 1) prin reprezentant Adrian Lotrean în calitate de Asociat Coordonator, și CASA DE INSOLVENTA GMC S.P.R.L. (Municipiul Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, jud. Dolj) prin reprezentant Tudor Constantin, în calitate de Asociat Coordonator, **ACHIZITOR, anunță public intenția de achizitie prin „cumparare directa cu o etapa de negociere" a serviciilor:**

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3, in conformitate cu caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa nr.1 acestuia.

Valoare estimata: 27.500 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: Cumparare directa cu o etapa de negociere

1.1 Achizitia directa: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici si a celor publicate în catalogului electronic din SEAP(daca este cazul).

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele la pretul cel mai mic.

2. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.*

3. Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, pe reper in parte si total, întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa nr.1 acestuia, capitolul III si VI.

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea intregii cantitati . Se va depune oferta completa. In cazul in care nu se depune oferta completa, aceasta va fi descalificata ca neconforma.

Atribuirea se va efectua pentru intreaga cantitate.

4. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 28.01.20266, ora 14.00 la nr. de fax 0372511549 sau la adresa de email simultan: melania.cruceru@secraiova.ro si cristian.basescu@secraiova.ro.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

5. Termen de prestare : 12 luni de zile de la inregistrarea contractului

6. Termen de garantie : minim 12 luni de la data emiterii buletinului de verificare a supapelor de siguranta.

Durata comanda/contract : 13 luni de la inregistrarea contractului.

Locatie prestare : - franco-beneficiar, SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VILCII nr. 195, judetul Dolj, COD 200716

Transportul se va efectua conform legislatiei in vigoare si caietului de sarcini nr.704/14.01.2026 si anexa nr.1 .

7. Prețul comenzii / contractului: Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului.

Preturile se vor exprima in lei, fara TVA.

8. Modalitati de plata : Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante,

termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ). Factura va fi transmisa obligatoriu in e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *prestatorul* nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul produselor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate *prestatorului*. Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *furnizorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situaţie.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. Din Legea achizitiilor publice nr.99/2016 actualizata.

În vederea asigurării unei concurente reale, numărul minim al ofertanţilor participanţi nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanţilor este mai mic de 2, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul:

a) fie de a anula procedura;
b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul : 0372511543; adresa e-mail : melania.cruceru@secraiova.ro

Vă mulţumim pentru colaborare!

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa 1 a acestuia si proiectul de contract.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. SEC INSOLVENŢĂ

DIRECTOR GENERAL,

CRISTIAN BASESCU

Director Tehnic,

Stefan DINCA

Coordonator activitate comerciala,

Verona DALRI

Compartimentul Comercial,

Intocmit: Melania CRUCERU

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro
Nr. ord. RegistrulComertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133
Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania
Capital social 23.829.130 lei
www.secraiova.ro

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

PROIECT

CONTRACT SECTORIAL DE SERVICII

Nr. _____/ELC/_____

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, între partile contractante:

1. PARTI CONTRACTANTE

1.1. Entitatea contractanta SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judeţul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin domnul **Cristian BASESCU – Director General si administrator judiciar** Consortiul de practicieni în insolvenţă format din INFINEXA RESTRUCTURING FILIALA BUCURESTI S.P.R.L. (Municipiul Bucureşti, City Gate, Turnul de Sud, Str. Piaţa Presei, nr.3-5, birou nr. 3, et. 13, sector 1) prin reprezentant Adrian Lotrean în calitate de Asociat Coordonator, şi CASA DE INSOLVENTA GMC S.P.R.L. (Municipiul Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, jud. Dolj) prin reprezentant Tudor Constantin, în calitate de Asociat Coordonator, in calitate de **ACHIZITOR**

1.2. S.C. ..... cu sediul în localitatea ……., înregistrată la Oficiul Registrul Comertului la nr. ....., Cod unic de înregistrare ……., Cod IBAN ……., deschis la ……., telefon …, fax ……., reprezentata prin ……., în calitate de **CONTRACTANT**, vor incheia un contract sectorial de prestari servicii pentru:

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3

Obligatiile si drepturile achizitorului se exercita conform prevederilor contractuale de catre **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**, persoana desemnata cu urmărirea contractului este ***domnul Ispas Florin – Compartimentul Tehnic UCC.***

2. DEFINITII SI INTERPRETARE

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) **contract sectorial de servicii** - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) **achizitor şi contractant** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) **preţul contractului** - preţul plătibilă contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) **servicii** - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e) **produse** - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului, decât dacă este cazul;

f) **durata de valabilitate a Contractului** - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, potrivit Legii, Ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de finalizare a serviciului contractat, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de servicii, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului cuprinde şi intervalele de timp în care prestarea contractului de servicii este suspendată sau prelungită. Durata de prestarea a serviciului nu poate depăşi, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului;

g) **zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile, cu excepţia situaţiilor când se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
h) **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau orice alte similitudini prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

i) **despăgubire:** suma acordată de către instanţa de judecată sau convenită de către părţi ca sumă cu titlu de despagubire plătibilă părţi prejudiciate, în urma încălcării clauzelor contractuale de către cealalta parte;
î) **penalitate contractuală:** despăgubire stabilită în contractul de furnizare ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante, către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
j) **garanţia de participare:** suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractanta faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioada derulata până la încheierea contractului de achiziţie publică;
k) **neconformitate serviciu:** neîndeplinirea unei cerințe, abaterea de la caracteristicile date prin caietul de sarcini faţă de cerinţele specificate;
l) **garanţia de buna execuţie:** suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
m) **perioada de notificare a neconformităţilor:** perioada de timp cuprinsă între momentul identificării acestora şi momentul transmiterii către contractant a notificării;
n) **prejudiciu: paguba**, dauna provocată de către o parte contractantă celeilalte părţi;
o) **valoare prejudiciu:** valoarea pierderii efective ce se poate cumula cu beneficiul sau câştigul nerealizat;
p) **comportament necorespunzător:** neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, motiv pentru care achizitorul are dreptul de a elibera un certificat constatator cu calificativul nesatisfăcător
q) **viciu ascuns** - deficienţa calitativă care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către Achizitor prin mijloacele obişnuite de verificare
r) **daune-interese:** despăgubirile în bani pe care contractantul este îndatorat să le plătească, în scopul reparării prejudiciului suferit de achizitor, ca urmare a neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale. Neexecutarea, pentru a da dreptul la daune-interese, poate fi de orice fel (totală, parţială) a unei obligaţii principale sau accesorii, esenţiale sau secundare etc.;
s) **derogare** - autorizare de utilizare sau eliberare a unui serviciu/proces care nu este conform cu cerinţele specificate iniţial;
ş) **forţa majoră** - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
t) **act adiţional**: actul juridic prin care părţile modifică clauzele contractuale;
u) **subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută/prestează/furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de: **Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3**, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul poate să renunţe la prestarea de părţi din serviciu, cu condiţia notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de începerea prestarilor propriu-zise. Achizitorul, dacă nu convine altfel cu contractantul, după notificarea către acesta a dorinţei de renunţare la părţi din serviciu, va suporta toate cheltuielile efectuate de catre contractant până la data renuntarii.

5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea obiectului contractului este de .....lei, fără TVA, astfel cum este prezentat în propunerea financiară, care este parte integranta a prezentului contract sectorial.
5.2. Preţurile sunt ferme şi nemodificabile pe toată durata contractului si sunt prezentate in Anexa la contract.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Contractul intra in vigoare dupa semnarea fara obiectiuni de catre ambele parti contractante si inregistrarea acestuia la achizitor. **Durata contract 13 luni, de la data semnarii contractului.**
6.2.Serviciile vor fi la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA, strada Bariera Vilcii nr.195, craiova, Dolj. Termenul de prestare este de 12 luni, de la data semnarii si inregistrarii contractului.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la inchiderea tuturor neconformitatilor consemnate cu ocazia recepţiei si numai daca au fost epuizate convenţional sau legal, toate efectele pe care contractul le produce, inclusiv cele referitoare la eventuale pretenţii fondate pe clauze ale contractului.
6.4. Contractul nu va fi finalizat pana cand partile nu si-au indeplinit toate obligatiile asumate prin contract.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini nr.**704/14.01.2026 si anexa 1 la acesta;**
b) propunerea tehnică şi financiară;
c) convenţii de Securitatea muncii, PSI şi Mediu (daca este cazul);
d) alte anexe la contract *(*instrument de garantare, angajament de susţinere, acordul de asociere, orice alt document asupra căruia părţile convin - *dacă este cazul)*;
e) actele adiţionale la contract (*dacă este cazul).*

8. MODALITĂŢI DE PLATA (CLAUZA OBLIGATORIE.)

8.1. Plata serviciilor prestate se face în lei în baza facturii/facturilor emise de contractant si acceptate de achizitor.
8.2. Intocmirea facturii si circuitul ei:
8.2.1. Obligatii ale contractantului
- sa emita factura numai dupa receptia serviciilor prestate, de catre achizitor
- factura va respecta prevederile privind documentele finaciar-contabile.
- va identifica factura cu **numărul contractului**
- **va depune in e-factura, fara prescurtari**.
- in termen de 3 zile de la primirea unui eventual refuz la plata, contractantul este obligat sa refaca factura si documentele justificative care o insotesc, situatie in care termenul de plata al obligatiilor curge pentru autoritatea contractanta de la data transmiterii documentelor rectificate.

8.2.2. Obligatii ale achizitorului
- in termen de 3 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica inscrisurile din factura o acceptă si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciilor ce fac obiectul facturarii, **Compartimentul Financiar al Societatii Electrocentrale Craiova SA**
- in termen de 3 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, daca este cazul, motivul refuzului , acceptarii la plata a facturii.
- Factura va fi refuzata la plata in situatia in care datele de identificare ale contractantului si achizitorului sunt diferite de cele mentionate in contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu contin elementele prevazute de legislatia financiar – fiscala.

8.3. Plata facturilor emise in baza contractului se va face după verificarea şi confirmarea datelor inscrise in factura si in documentele insotitoare, in termen de 60 de zile de la data primirii si inregistrarii acesteia la locul de depunere mentionat la art. 8.2.1., in ordinea

cronologica a inregistrarii facturilor in evidenta achizitorului, termen ce reprezinta scadenta la plata.

8.4. Plata se face prin virament, cu ordin de plata. Stingerea obligatiilor achizitorului se poate face si prin alte modalitati de plata legale/stingere//transmitere si transformare a obligatiilor.

8.5. Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

9. OBLIGATIILE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract dupa un program, stabilit de comun acord cu achizitorul si care sa respecte, dupa caz, cerintele din caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa 1 la acesta.

9.2. Contractantul se obligă să presteze serviciile, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3. Contractantul are obligaţia de a asigura resurse umane si materiale (utilaje, echipamente, materiale) pentru prestarea serviciului, calificate si autorizate, precum si procurarea tuturor datelor, informaţiilor si documentaţiilor, fie de natură provizorie, fie definitive, in cantitatea si de calitatea necesara prestarii serviciului, prin caietul de sarcini, inclusiv la interventiile facute in perioada de garantie.

Contractantul are obligaţia de a încheia convenţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului, PSI si administrativ inainte de inceperea prestarii serviciului. In vederea evitării accidentelor, personalul trebuie instruit in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare. Instruirea va cuprinde legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca, instructiuni proprii de securitatea şi sănătatea în muncă pentru serviciile ce le vor presta.

Referitor la securitatea muncii contractantul se obligă să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă:

- Legea 319/ 2006 a securităţii si sănătăţii in munca;
  HG nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările şi modificările aprobate prin HG 955/2010;

Condiţiile privind calitatea sunt aplicabile inclusiv subcontractantilor si asociaţilor.

In cazul în care se constata ca, contractantul nu respecta prevederile convenţiilor incheiate, achizitorul are dreptul de a intrerupe prestarea serviciilor contractate, pana la remedierea cauzelor care au dus la intrerupere, urmând ca contractantului să i se aplice după caz, penalitati conform cap.11.

Instruirea va cuprinde legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, instrucţiuni proprii de protecţia muncii pentru operaţiile ce le vor executa cât şi instrucţiuni proprii pentru lucrul la înălţime.

Responsabilitatea respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este integral în sarcina contractantului.

9.4. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (*brevete, nume, mărci înregistrate etc.*), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.5. Contractantul se obliga, de asemenea, sa asigure respectarea următoarelor cerinţe:

a) Sa asigure pe tot parcursul derulării contractului, accesul achizitorului la toate înregistrările de calitate;

b) Sa mentina toate autorizatiile/atestarile necesare serviciului;

c) Sa respecte toate legile, standardele, normele reglementările si documentaţia aplicabila serviciului prestat, aflate in vigoare;

Condiţiile privind calitatea sunt aplicabile inclusiv subcontractantilor si asociaţilor.

9.6. În cazul în care se constata ca contractantul nu respecta prevederile conventiilor incheiate, achizitorul are dreptul de a intrerupe prestarea serviciilor contractate, pana la remedierea cauzelor

care au dus la intrerupere, urmând ca contractantului să i se aplice dupa caz, penalitati conform cap. 11.

9.7. Referitor la conditiile de mediu, contractantul va presta serviciul cu respectarea tuturor prevederilor normative şi legislative aplicabile privind protecţia mediului.

9.9. Contractantul are obligaţia să nu folosească, pentru realizarea serviciilor, sub nici o formă (detaşare, angajare în afara orelor de program etc.) personalul achizitorului, dacă vor fi constatate astfel de situaţii răspunderea revine în exclusivitate contractantului.

9.10. Contractantul nu va utiliza datele obtinute de la achizitor decat in scopul prestarii serviciilor, datele obtinute nu vor fi divulgate unor terte persoane fara acordul scris al achizitorului.

9.11. Contractantul se obligă să colaboreze cu achizitorul în luarea tuturor măsurilor necesare diminuării riscurilor de producere a defecţiunilor echipamentelor.

9.12. Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia contractantului orice facilităţi şi/sau documentatii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului şi de a comunica contractantul, numele persoanei responsabile cu urmărirea contractului (din partea achizitorului).

10.2. Achizitorul numeste si notifica contractantului responsabilul de contract care va urmari cantitativ si calitativ, serviciul si va face comunicari operative.

10.3. Achizitorul verifica indeplinirea si modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea intre serviciul realizat si cel declarat si se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

104. Achizitorul se obligă să plătească preţul către contractant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

10.5 Achizitorul va asigura accesul personalului contractantului in zonele din incinta achizitorului care fac obiectul prestarii serviciului numai pe baza unui tabel nominal, predat din timp de contractant, aprobat de directorul sucursalei achizitorului;

10.6. Achizitorul are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract sectorial. In acest sens responsabilul de contract va intocmi in 2 exemplare (in original) un document constatator care sa contina informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant – inclusiv eventualele prejudicii, astfel:

- un exemplar va fi trimis catre contractor;
- un exemplar – in original - **va fi transmis catre Compartimentul Comercial din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova SA (exemplarul face parte din dosarul achizitiei).**

10.7. Obligatii ale responsabililor achizitorului

In termen de 10 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica, accepta/refuza inscrisurile din factura si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciilor ce fac obiectul facturarii (centralizatoare, documente de receptie, alte documente convenite), la registratura **Societatii Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în Craiova, Dolj, Str Bariera Vilcii nr 195, pentru Compartimentul Financiar**, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directionata factura in vedrea inregistrarii datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementarile interne ale societatii, iar daca este cazul, va transmite o comunicare catre contractant prin care sa i se aduca la cunostinta motivul refuzului, precum si de indeplinirea celorlalte atributii care ii revin conform procedurilor si reglementarilor interne ale societatii.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. Nerespectarea clauzelor si termenelor de comun acord asumate atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept in intarziere şi poate plăti penalităţi o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intirziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenului /termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenului stabilit ca dată limită de finalizare a serviciilor, prevazute in programul de execuţie al contractului, după

următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalităţile nu vor putea depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite. *Se va lua in calcul Rata de referinţă a BNR valabila la data calcularii penalitatilor.*

11.3. În cazul în care achizitorul nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalităţi o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata, după următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalităţile nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plată. *Se va lua in calcul Rata de referinţă a BNR valabila la data calcularii penalitatilor.*

11.4. În cazul serviciilor cu neconformitati stabilite de catre comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligatia din contract sa elimine neconformitatile sesizate in termenul stabilit, in caz contrar contractantul va fi de drept in intârziere urmind sa plateasca penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intirziere din valoarea serviciilor aflate in aceasta situatie. Termenul de la care se aplica penalitatile incepe imediat dupa expirarea termenului stabilit de cele doua parti.

11.5. Pentru penalitatile calculate conform pct. 11.2 si 11.4, achizitorul va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. Plata penalitatilor poate fi efectuata cu ordin de plata sau prin compensarea obligatiilor achizitorului catre contractant.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI SECTORIAL

12.1. Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de .....lei, reprezentand 10%, din valoarea contractului fara TVA.

12.2. Garantia de buna executie a contractului se va constitui astfel:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

ii) asigurare de garanţii emisă fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Garanţia constituită conform prevederilor punctului b) va fi depusa in original la sediul entitatii contractante şi devine anexă la contract.

c) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca entitatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire. In acest caz contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia entităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului sectorial/contractului subsecvent, fără TVA.

Ofertantul va opta pentru una din modalităţile de constituire a garanţiei de bună execuţie, din modelul de contract, parte a documentaţiei de atribuire. Lipsa vreunei opţiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de către autoritatea contractantă.

12.3. Garantia de buna executie se va constitui obligatoriu in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea si inregistrarea contractului la sediul autoritatii contractante. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent.

Achizitorul va elibera garantia de participare numai dupa ce contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie, respectiv .....

Nota: Se va mentiona pentru punctul:

i) respectiv depunerea documentului prin care s-a efectuat viramentul bancar sau instrumentul de garantare (constituite conform literelor a si b), la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA;

ii) respectiv deschiderea contului de disponibil la Trezoreria Statului si depunerea in acest cont a procentului de 0,5% din pretul contractului.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5. Achizitorul are obligatia eliberarii garantiei de participare constituita de contractant numai dupa constituirea integrala a garantiei de buna executie.

12.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie a contractului în conformitate cu prevederile art. 48 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

13. RECEPŢIE, INSPECTII, TESTE

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică capitolul VI şi din caietul de sarcini nr. **23308/09.10.2023 si anexele.**

13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract coroborate cu cerintele din caietul de sarcini **nr. 704/14.01.2026 si anexa 1 la acesta, capitolele III, VI si VII.** Achizitorul are obligaţia de a notifica contractantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea verificarilor.

13.3. Recepţia serviciilor se va face la sediul **Societatii Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în Craiova, Dolj, Str Bariera Vilcii nr 195,** pentru a stabili conformitatea serviciilor prestate cu cerinţele specificate în caietul de sarcini, prin verificarea completitudinii documentelor şi a înregistrărilor de calitate solicitate.

13.4. Recepţia serviciului prestat se va face la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poştal 200716, judeţul Dolj, in 5 zile de la efectuarea verificarii, reglarii supapelor de siguranta

Prestatorul are obligaţia de a transmite beneficiarului dosarul de calitate, care va conţine documentele ce atestă calitatea serviciului prestat:

- lista cu operaţiile efectuate;
- lista pieselor înlocuite şi materialelor folosite;
- declaraţia de conformitate;
- certificate de calitate şi garanţie emise de producători/furnizori pentru piesele şi materialele folosite;
- certificat de calitate şi garanţie (în limba română) care să ateste proveniența pieselor.

Prestatorul va intocmi impreuna cu beneficiarul un Proces Verbal , in care va mentiona ca a respectat prescriptia tehnica, PT CR 4-2009.

13.5.Pentru neconformităţi apărute la recepţie se va proceda astfel:

a) beneficiarul va transmite prestatorului adresă prin FAX, însoţită de raportul de neconformitate;

b) prestatorul va trimite un reprezentant la sediul beneficiarului în termen de maximum 2 zile de la data sesizării, care împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul şi modul de remediere şi obligaţia înlocuirii pieselor, fără modificarea preţurilor ofertate şi precizate în contract.

Neconformităţile apărute la recepţie vor fi remediate în maximum 5 zile de la data semnării notei de constatare.

Recepţia se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerinţelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va trebui să suporte toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare remedierii neconformităţilor şi a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităţilor.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

14.1. (1) Solicitările de prestare a serviciului se vor concretiza prin transmiterea unei adrese ofertantului, de către beneficiar.

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către contractant, îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul estimează că nu respectă termenii contractuali, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, cu plata de penalitati, daca se impune.

14.4. Cu exceptia prevederilor capitolului referitor la forta majora si cazul fortuit, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractantului.

15. AJUSTAREA PREŢULUI SERVICIILOR CONTRACTATE

15.1. Pentru serviciile contractate ce urmează a fi prestate, preţul este cel declarat în oferta financiară, care face parte integrantă din contract.

15.2. Preturile unitare (in lei), raman ferme si nemodificabile pe toata durata de derulare a contractului.

16. MODIFICAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

16.1. Achizitorul poate modifica contractul in sensul renunţarii definitiv la prestarea parţiala de servicii, cu condiţia notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de data renuntarii şi achitarea contravalorii serviciilor prestate, până la data primirii notificării de renunţare, pe baza de documente justificative.

16.2. Modificarea contractului poate fi facuta in conditiile prevazute de Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum şi alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia între părţile contractante.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI SECTORIAL

17.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) după notificarea contractantului, in termen de 10 zile, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) contractantul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract;

b) contractantul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a prestarii serviciilor;

c) contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul o poate justifica;

d) împotriva contractantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale Societăţii Electrocentrale Craiova SA ;

e) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

f) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul contractantului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

g) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

h) contractantul nu poate furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;

i) dacă contractantul dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor

17.2. Dacă achizitorul reziliază prezentul contract, din vina exclusivă a contractantului va fi îndreptăţit să recupereze de la contractant, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit în urma rezilierii contractului

17.3. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al contractantului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

17.4. În urma notificării achizitorului de către contractant, contractantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

17.5. În cazul rezilierii contractului din culpa achizitorului, achizitorul va plăti contractantului contravaloarea serviciilor efectuate de acesta până la data rezilierii, pe bază de documente justificative.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

18.1. Contractul poate inceta in cazul denuntarii unilaterale de catre achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

18.2. În cazul încetării unilaterale a contractului, în condiţiile menţionate anterior, achizitorul va plăti contractantului contravaloarea serviciilor prestate până la data încetării contractului, pe bază de documente justificative.

18.3. Contractul inceteaza prin indeplinirea termenelor contractuale.

19. AMENDAMENTE

19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

19.2. Modificarea clauzelor contractuale prin act aditional este posibila numai in perioada de valabilitate a contractului, partile avand obligatia sa solicite modificarile dorite cu minim 10 zile înainte de data expirarii contractului.

20. CONFIDENTIALITATEA SI CONFLICTUL DE INTERESE

20.1. Partile se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care au luat cunostinta in timpul negocierii si derularii prezentului Contract ca informatii confidentiale si se obliga sa nu le divulge unei terte persoane. In cazul in care oricare dintre Partile contractuale incalca prezenta clauza, Partea in culpa se obliga sa acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Parti.

20.2. Obligatia de confidentialitate prevazuta mai sus este valabila atat pe durata Contractului, cat si timp de 2 (doi) ani de la data incetarii acestuia, indiferent de cauza incetării Contractului.

20.3. Obligaţiile de mai sus nu subzista in cazul in care datele, informaţiile sau documentele au intrat in domeniul public fara vina vreunei Parti sau cand pentru oricare dintre Parti exista o obligatie legala de dezvaluire.

20.4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. „Date Personale" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

20.5. In cazul in care Partile transmit sau pun la dispozitia celeilalte Parti orice Date Personale, acestea se obliga sa proceseze respectivele Date Personale in conformitate cu legislatia in vigoare si aplicabila, inclusiv cu Regulamentul UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date ("Regulamentul UE 2016/679"), orice norme, regulamente, ordine si standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

20.6. Partile declara si se obliga sa ia toate masurile de precautie rezonabile pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, in cazul in care Datele Personale furnizate de catre Parti au fost accesate sau obtinute de o persoana neautorizata, Partile vor notifica imediat cealalta Parte cu privire la un astfel de incident si vor coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.

20.7. Partile vor lua toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toti angajatii, agentii, partenerii si subcontractantii acestora respecta aceaste clauze ori de cate ori prelucreaza orice Date Personale ca parte a acestui Contract.

21. CESIUNEA

21.1. Contractantul poate cesiona total sau parţial dupa notificarea prealabila a achizitorului, doar creanţele sale născute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, asa cum au fost stipulate si asumate initial.

21.2. Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

22. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

22.1. Forţa majoră si cazul fortuit sunt constatate de o autoritate competentă.

22.2. Forţa majoră si cazul fortuit exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore si a efectelor acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră si cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

23. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

23.1. Achizitorul şi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative achizitorul şi contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din raza teritoriala a achizitorului.

24. COMUNICARI

24.1 Achizitorul şi contractantul au obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influenţa buna desfăşurare a contractului, în termen de maxim 3 zile de la eventualele modificari.
24.2. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
24.3. Documentele scrise pot fi transmise prin posta, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiţia confirmării în scris pentru primirie.

25. PREVEDERI FINALE

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română, contractul fiind interpretat conform legilor din Romania.
25.2. Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.
25.3. Contractul va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi contractante. Numele şi prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise clar pe ultima pagină a contractului şi pe fiecare anexă a sa.
25.4. Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante va fi comunicată în termen de maxim 5 zile partenerului de contract.
25.5. Proiectul de contract contine 10 pagini + anexa.

Entitate Contractanta
Societatea ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA,

De acord cu proiectul de contract,
SC .....

Director Tehnic,
Stefan DINCA

Coordonator activitate Comerciala,
Verona DALRI

Compartimentul Comercial,
Melania CRUCERU

S. Electrocentrale Craiova SA

Anexa nr. 1

Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
Etapa CT Gaze											
1	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342326-057/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
2	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342325-056/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
3	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342316-045/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S1	VI	buc	1		
4	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342315-041/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S 2	VI	buc	1		
5	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342317-058/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
6	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342318-059/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
7	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342324-119/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S1	VI	buc	1		
8	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342323-120/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S 2	VI	buc	1		
9	Supapă de siguranţă cu arc DN 200/300	200	300	SN100341133-178/ 2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
10	Supapă de siguranţă cu arc DN 200/300	200	300	SN100341135-179/ 2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
11	Supapă de siguranţă cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN100353565-066/ 2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
12	Supapă de siguranţă cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN 100353850-016/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
13	Supapă de siguranţă cu arc DN 20/32 ; PN40/ 16	20	32	SN100353566-076/ 2018	1.7	Circuit apă alimentare : abur	VI	buc	1		
ETAPA CT - PACURA											
1	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40512	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim.	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40513	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim)	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40514	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim)	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44012/2009	13	Pe intrare abur în schim. cu plăci 20 Gcal/h, staţie păcură	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44013/2009	13	Pe intrare apă în schim. cu plăci 20 Gcal/h, staţie păcură	VI	buc	1		
ETAPA CT – CARBUNE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42258/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42259/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42260/02	20	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	--	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	15	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
ETAPA CET – BLOC NR. 1											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15230/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15232/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15952/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
4	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15953/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15954/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15955/87	9,8	Degazor -nr.f. 560/82	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7757/86	5	PJP 2 – nr.f. 602/84	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2205/83	9,8	PJP 3 – nr.f.603/82	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	--	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.1	VI	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4236/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.1	VI	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37640	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 15	100	150	16830/87	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37647	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10272	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11491	9,5	SRR 13/6 ata :	VI	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11336/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11337/86	10	Priza 7 – Degazor	VI	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11338/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17441/87	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.1	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43140/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA2) -bl.1	VI	buc	1		
BLOC NR.2											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15091/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15092/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15224/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15231/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15951/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15956/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7758/86	5	PJP 2 – nr.f. 616/87	V	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204/83	9,8	PJP 3 – nr.f.617/82	V	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	44614/2012	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.2	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4234/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.2	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10289/85	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16832	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	3594	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16828	9,5	SRR 13/6 ata	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11490/86 pe flanșe	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
16	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37644/87	9,5	SRR 13/6 ata :	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11484/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11486/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11485/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	44620/2012	9,5	Aspiraţie pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.2	VI	buc	1		
21	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43142/2005	9,5	Aspiraţie pompă prealimentare Aj03 (EPA2) -bl.2	VI	buc	1		
STATIA DE AER INSTRUMENTAL – BLOC 1 SI 2											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17442/87	9	Pe racitori finali nr.f.17202 si nr.f.17204	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17436/87	9	Pe SCAU nr.f.8352	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17437/87	9	Pe SCAU nr.f. 7585	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17435/87	9	Pe rezervor nr.f. 22303	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17438/87	9	Pe rezervor nr.f. 22307	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17439/87	9	Pe rezervor nr.f. 22304	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17440/87	9	Pe rezervor nr.f. 22308	II	buc	1		
STAŢIE HIDROGEN											
1	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	506/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-20	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	14/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-21	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	502/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-22	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	18/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-645	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
5	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	507/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-646	II	buc	1		
PUNCT TERMIC F6											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16582	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37094	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16598	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16592	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16595	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16586	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16590	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16594	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37086 pe flan	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16588	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37095	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38623	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38624	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38626	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38628	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38630	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38631	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
STATIA DE AER COMPRIMAT – SECTIA COMBUSTIBIL											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17445	9	Pe rezervor nr.f 21731	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17447	9	Pe rezervor nr.f 22610	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16909	9	Pe rezervor nr.f 309	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16872	9	Pe rezervor nr.f 298	V	buc	1		
INSTALAȚII CHIMICE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17451/87	8	Pe rezervor nr.f 45571	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17452/87	8	Pe rezervor nr.f 45569	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17450/87	8	Pe rezervor nr.f 45572	V	buc	1		
STAȚIA DE FLUID DENS : STAȚIA DE AER											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58259/1986; 68273/7 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58259/2009	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58260/1986; 68273/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58260/2009	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58261/1986; 68273/10 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58261/2009	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58262/1986; 68273/11 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58262/2009	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58265/1986; 73752/9 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f.58265/2009	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58264/1986; 73752/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58264/2009	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58263/1986; 73752/4 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58263/2009	II	buc	1		
Stația de aer - instalatie NOX											
1	Supapa de siguranta cu arc BSP 1"			545120-75/2020	11.5	Recipient stabil (aer; vertical cilindric) n.f. 20.03806.001/ 2021	II	buc	1		
STAȚIA DE 110 KV											
1	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5054	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5052	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
3	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5045	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
4	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5051	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
5	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5050	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
6	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5053	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
7	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5048	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
8	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5049	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
9	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5044	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
10	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5055	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
11	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	121	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
12	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	122	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
13	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	123	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
14	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5066	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
15	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5047	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
Total valoare fara TVA									**125**		

Nr.: 704/14.01.2026

Aprobat,
Director General
Cristian BĂSESCU

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Fax: 40 372 511 549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune supuse incidenței ISCIR

II.2. Cantitate

Cantitățile și tipurile de supape sunt detaliate în Anexa nr. 1 - Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Verificarea și reglarea dispozitivelor de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune (IMSP) se va presta la instalațiile mecanice sub presiune prevăzute cu dispozitive de siguranță, supuse reglementărilor ISCIR, aflate în dotarea Societății Electrocentrale Craiova S.A, conform Anexa nr. 1.

III.2. Specificații tehnice minimale

Dispozitivele de siguranță cu arc, respectiv supapele de siguranță, sunt armături destinate evitării creșterii parametrilor fluidului dintr-o instalație sub presiune, peste o valoare limită stabilită în prealabil din proiectarea și fabricarea instalației, asigurând astfel instalația contra unei eventuale avarii.

Periodic, supapele de siguranță sunt supuse, împreună cu instalația protejată, unui regim special de autorizare, supraveghere și verificare tehnică, stabilit prin prescripția ISCIR – Prescripția tehnică PT C 7- 2010 - Dispozitive de siguranță.

Caracteristicile tehnice principale ale supapelor de siguranță ale instalațiilor mecanice sub presiune pe care sunt montate și perioada scadentă de verificare sunt prezentate în *Anexa nr. 1.*

Se va asigura de către ofertant documentația și tehnologia necesară verificării și reglării supapelor la locul de montaj din instalație. În acest scop, ofertantul trebuie să dețină un stand mobil de probe pentru efectuarea serviciului la fața locului.

Verificarea reglării supapelor de siguranță se efectuează numai pe standuri de verificare/reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea acestor activități.

Starea fizică a fluidului cu care se efectuează reglarea pe stand, trebuie să fie aceeași cu fluidul de lucru al supapei de siguranță.

Reglarea se verifică prin cel puțin 3 deschideri succesive ale supapei de siguranță.

După efectuarea reglării, responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL), aplică sigiliul pe supapa de siguranță verificată.

Ofertantul va întocmi *Declarație de conformitate* conform *Anexa nr. 1 din Prescripția tehnică PT C 7 – 2010* și *Buletin de verificare dispozitiv de siguranță* conform *Anexa nr. 4 din Prescripția tehnică PT C 7 – 2010.*

Montarea și demontarea supapei de siguranță din instalație este asigurată de ofertant, beneficiarul va pune la dispoziție instalația, asigurându-le condițiile necesare acestor operații.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe ofertantul trebuie să dețină:

- Autorizație ISCIR pentru societate, pentru verificarea dispozitivelor de siguranță, deținută și obținută așa cum este prevăzut în Prescripția tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente";
- Atestate ISCIR pentru personalul tehnic de specialitate RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul are obligația de a respecta următoarele normative:

- SR EN 1868/2003– Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Lista termenilor echivalenți, sau echivalent;
- Legea nr. 319/28.06.2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 - norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- Hotărârea Guvernului nr. 1146/03.08.2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate, pentru utilizarea în muncă de către lucrători, a echipamentelor de muncă;
- Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (Republicată 2015) - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
- Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001 - privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
- Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
- Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 17 noiembrie 2010 - privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
- Prescripția tehnică **PT C 1—2010** „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente";
- Prescripția tehnică **PT C 4—2010** „Recipiente metalice stabile sub presiune'';
- Prescripția tehnică **PT C 6—2010** „Conducte metalice sub presiune pentru fluide'';
- Prescripția tehnică **PT C 7—2010** „Dispozitive de siguranță";
- Prescripția tehnică **PT C 10—2010** „Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune";
- Prescripția tehnică **PT CR 4-2009** „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente".

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Verificarea și reglarea dispozitivelor de siguranță la instalațiile mecanice sub presiune (IMSP) deținute de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. se va face la scadență pentru fiecare instalație în parte, conform Anexa nr. 1.

IV.2. Durată contract

Durata contractului va fi de 13 luni de la înregistrarea contractului.

V. GARANȚII

Termenul de garanție pentru serviciul prestat este de 12 luni de la data emiterii buletinului de verificare a supapelor de siguranță.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Anexa nr. 1 va fi anexă la propunerea tehnică.

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține:

- Autorizație ISCIR pentru societate, pentru verificarea dispozitivelor de siguranță, deținută și obținută așa cum este prevăzut în Prescripția tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente";
- Atestate ISCIR pentru personalul tehnic de specialitate RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor.

În conformitate cu Prescripția Tehnică Colecția ISCIR PT CR4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente", ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat pentru:

- Tipul de instalație: dispozitive de siguranță;
- Tipul de activitate: verificare la deschidere/închidere, reglarea dispozitivelor de siguranță;
- Parametri indicați în autorizație: Diametrul nominal maxim; Presiunea nominală maximă;
- Personal tehnic de specialitate: RSL (personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor).

Ofertantul va face dovada deținerii autorizației pentru societate cât și deținerii atestatului pentru personal tehnic de specialitate: RSL (personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor).

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se va prezenta propunerea financiară este „leul".

Propunerea financiară va urmări Anexele nr. 1, la prezentul Caiet de Sarcini, completată cu prețul unitar și valoarea totală.

În prețul ofertat pentru verificarea supapelor se va lua în considerație demontarea, montarea supapelor astfel încât după efectuarea acestor operații instalația să rămână în funcție.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Prestatorul va solicita participarea beneficiarului la probele hidraulice și de etanșeitate în vederea reglării supapei.

După testare, supapa se va sigila și remonta în instalație.

La recepție prestatorul va prezenta în mod obligatoriu:

a. buletine și certificate pentru verificările efectuate;
b. declarație de conformitate pentru verificări și reglaje.

Recepția serviciului se face în baza proceselor-verbale de recepție.

Recepția se va face la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, telefon: 0372.51.15.21, fax: 0372.51.15.49, - pentru supapele de siguranță supuse verificărilor I.S.C.I.R. din Anexa nr. 1.

Recepția se va face în maxim 5 zile de la efectuarea verificării, reglării.

În cazul în care supapa de siguranță nu corespunde probelor de presiune și de etanșeitate în vederea reglării acesteia se va emite un buletin de neconformitate pentru supapa respectivă, buletin care va sta la baza reparării acesteia sau achiziția altei supape noi de către beneficiar.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

La prestarea serviciului se vor respecta toate prevederile normative și legislative aplicabile privind protecția mediului și securității și sănătății în muncă.

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/14.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Alte cerințe:

- Înainte de începerea serviciului de reparație, să încheie convenția de securitatea și sănătate a muncii;
- Personalul prestatorului să fie dotat cu echipament complet de protecție, inscripționat cu sigla firmei;
- Să asigure protejarea zonei de lucru;
- Să respecte indicatoare de pericol;
- Să prezinte factorii de risc la care este supus personalul beneficiarului în zona sa de lucru.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 – Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	Funcția	**Prenume, nume**	**Semnătura**	**Data semnării**
Vizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		14.01.2026
Verificat	Coordonator Compartiment Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		14.01.2026
Verificat	Compartiment CND-ISCIR	Marius TRINCU		14.01.2026
Elaborat	Compartiment Tehnic-UCC	Florin ISPAS		14.01.2026

S. Electrocentrale Craiova SA

Anexa nr. 1

Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
Etapa CT Gaze											
1	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342326-057/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
2	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342325-056/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
3	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342316-045/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S1	VI	buc	1		
4	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342315-041/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S 2	VI	buc	1		
5	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342317-058/ 2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
6	Supapă de siguranţă cu arc DN 100/150	100	150	SN100342318-059/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
7	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342324-119/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S1	VI	buc	1		
8	Supapă de siguranţă cu arc DN 40/65	40	65	SN100342323-120/ 2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S 2	VI	buc	1		
9	Supapă de siguranţă cu arc DN 200/300	200	300	SN100341133-178/ 2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
10	Supapă de siguranţă cu arc DN 200/300	200	300	SN100341135-179/ 2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
11	Supapă de siguranţă cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN100353565-066/ 2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
12	Supapă de siguranţă cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN 100353850-016/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
13	Supapă de siguranţă cu arc DN 20/32 ; PN40/ 16	20	32	SN100353566-076/ 2018	1.7	Circuit apă alimentare : abur	VI	buc	1		
ETAPA CT - PACURA											
1	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40512	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim.	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40513	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim)	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40514	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ800 alim)	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44012/2009	13	Pe intrare abur în schim. cu plăci 20 Gcal/h, staţie păcură	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44013/2009	13	Pe intrare apă în schim. cu plăci 20 Gcal/h, staţie păcură	VI	buc	1		
ETAPA CT – CARBUNE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42258/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42259/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42260/02	20	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	--	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	15	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
ETAPA CET – BLOC NR. 1											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15230/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15232/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15952/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
4	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15953/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15954/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15955/87	9,8	Degazor -nr.f. 560/82	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7757/86	5	PJP 2 – nr.f. 602/84	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2205/83	9,8	PJP 3 – nr.f.603/82	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	--	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.1	VI	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4236/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.1	VI	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37640	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 15	100	150	16830/87	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37647	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10272	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11491	9,5	SRR 13/6 ata :	VI	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11336/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11337/86	10	Priza 7 – Degazor	VI	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11338/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17441/87	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.1	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43140/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA2) -bl.1	VI	buc	1		
BLOC NR.2											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15091/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15092/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15224/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15231/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15951/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15956/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7758/86	5	PJP 2 – nr.f. 616/87	V	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204/83	9,8	PJP 3 – nr.f.617/82	V	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	44614/2012	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.2	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4234/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.2	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10289/85	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16832	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	3594	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16828	9,5	SRR 13/6 ata	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11490/86 pe flanșe	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
16	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37644/87	9,5	SRR 13/6 ata :	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11484/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11486/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11485/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	44620/2012	9,5	Aspiraţie pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.2	VI	buc	1		
21	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43142/2005	9,5	Aspiraţie pompă prealimentare Aj03 (EPA2) -bl.2	VI	buc	1		
STATIA DE AER INSTRUMENTAL – BLOC 1 SI 2											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17442/87	9	Pe racitori finali nr.f.17202 si nr.f.17204	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17436/87	9	Pe SCAU nr.f.8352	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17437/87	9	Pe SCAU nr.f. 7585	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17435/87	9	Pe rezervor nr.f. 22303	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17438/87	9	Pe rezervor nr.f. 22307	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17439/87	9	Pe rezervor nr.f. 22304	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17440/87	9	Pe rezervor nr.f. 22308	II	buc	1		
STAŢIE HIDROGEN											
1	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	506/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-20	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	14/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-21	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	502/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-22	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	18/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-645	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
5	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	507/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-646	II	buc	1		
PUNCT TERMIC F6											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16582	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37094	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16598	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16592	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16595	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16586	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16590	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16594	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37086 pe flan	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16588	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37095	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38623	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38624	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38626	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38628	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38630	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38631	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
STATIA DE AER COMPRIMAT – SECTIA COMBUSTIBIL											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17445	9	Pe rezervor nr.f 21731	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17447	9	Pe rezervor nr.f 22610	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16909	9	Pe rezervor nr.f 309	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16872	9	Pe rezervor nr.f 298	V	buc	1		
INSTALAȚII CHIMICE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17451/87	8	Pe rezervor nr.f 45571	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17452/87	8	Pe rezervor nr.f 45569	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17450/87	8	Pe rezervor nr.f 45572	V	buc	1		
STAȚIA DE FLUID DENS : STAȚIA DE AER											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58259/1986; 68273/7 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58259/2009	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58260/1986; 68273/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58260/2009	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58261/1986; 68273/10 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58261/2009	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58262/1986; 68273/11 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58262/2009	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58265/1986; 73752/9 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f.58265/2009	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58264/1986; 73752/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58264/2009	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58263/1986; 73752/4 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58263/2009	II	buc	1		
Stația de aer - instalatie NOX											
1	Supapa de siguranta cu arc BSP 1"			545120-75/2020	11.5	Recipient stabil (aer; vertical cilindric) n.f. 20.03806.001/ 2021	II	buc	1		
STAȚIA DE 110 KV											
1	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5054	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5052	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
3	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5045	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
4	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5051	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
5	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5050	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
6	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5053	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
7	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5048	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
8	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5049	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
9	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5044	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
10	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5055	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
11	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	121	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
12	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	122	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
13	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	123	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
14	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5066	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
15	Supape de siguranţă cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5047	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
Total valoare fara TVA									**125**		

Coordonator Comp. Tehnic-UCC,
Tudorel Balaure

Întocmit,
Florin Ispas

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
	NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE	COD:	
		Revizie:	Pag. 1/1

105/14.01.2026

pentru achiziția "Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune supuse incidenței ISCIR" promovată prin RNO nr._____/dată _____

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință - Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da ■ Nu ☐			Autorizare persoană juridică pentru domeniul: verificare la deschidere/închidere, reparare și reglare supape de siguranță cu: diametrul maxim DN 300 și presiunea Pmax = 400 bar.	Prescripția tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente"	*Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016*
II	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da ■ Nu ☐			Atestat/atestate pentru personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune (RSL IP).	Prescripția tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente"	*Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016*
III	Standarde de asigurare a calității	Da ■ Nu ☐			Ofertanții vor prezenta documente care să ateste ca sistemul de management al calității al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat în țară sau în străinătate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 9001 :2015	*Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016*
IV	Standarde de asigurare a managementului de mediu	Da ■ Nu ☐			Ofertanții vor prezenta documente care să ateste că sistemul de management de mediu al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat pentru domeniul de actvitate din sfera serviciilor ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 14001:2015	*Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016*

Director Tehnic,
Ștefan DINCĂ

Coordonator Comp. Tehnic-UCC,
Tudorel Balaure

Compartiment Tehnic-UCC,
Florin Ispas