

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro

Nr. Inregistrare: 13647/23072026

ANUNȚ,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J202200275016, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin **DOAMNA LORENA VOICAN - Administrator Special**, anunță public intenția de achizitie prin „cumparare directa cu o etapa de negociere” urmatoarele:

Analize emisii din gazele de ardere pentru capacitatile de productie aflate pe amplasamentul Societatii Electrocentrale Craiova SA – o instalatie mare de ardere IMA1 si 2 instalatii medii de ardere MCP1, MCP2, pentru anul 2026. Determinari pulberi sedimentabile(monitorizare emisii) la limita amplasamentului., Lot 1+Lot 2, cod CPV 90731700-7

Valoarea estimata a achizitiei este: 15.827,00 lei fara TVA, din care Lotul 1 : 12.202,00 lei fara TVA si Lotul 2 : 3.625,00 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu o etapa de negociere ».

1.1 Achizitia directa: se realizează cf. art.12, alin. (7) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificări si consolidări si prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de catre operatorii economici si a celor publicate în catalogul electronic din SEAP.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona: *Analize emisii din gazele de ardere pentru capacitatile de productie aflate pe amplasamentul Societatii Electrocentrale Craiova SA – o instalatie mare de ardere IMA1 si 2 instalatii medii de ardere MCP1, MCP2, pentru anul 2026. Determinari pulberi sedimentabile(monitorizare emisii) la limita amplasamentului., Lot 1+Lot 2, cod CPV 90731700-7*

- la pretul cel mai mic

3. **Prezentare ofertă** - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din CS nr. 10738/10.06.2026 si Anexa 1 la acesta si cerintele minime.

Propunerea financiara va cuprinde: preț unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform CS nr. 10738/10.06.2026 si Anexa 1 la acesta si cerintele minime, cap III si VI (si prin completarea anexei nr. 1).

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor subcap.III.2 din caietul de sarcini nr. 10738/10.06.2026 si Anexa 1 la acesta si cerintele minime.

4. **Termene limită depunere oferte :**

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **28.07.2026, ora 14.00** la nr. de fax 0372511549 sau la adresele de email simultan: melania.crucearu@secraiova.ro si office@secraiova.ro.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

5. **Termen de prestare:** serviciul va fi prestat la sediul beneficiarului/ofertantului, in termen de 45 de zile de la data prelevării probelor de la sediul beneficiarului pentru fiecare lot in parte.

6. **Durata contract/comanda:** 31.12.2026

6.1.**Termen de garantie :** conform solicitarilor cap.IV din caietul de sarcini nr. 10738/10.06.2026 si Anexa 1 la acesta si cerintele minime.

6.2.**Locatie prestare:** Serviciile vor fi efectuate la sediul beneficiarului/ofertantului(pentru ofertantii cu sediul in localitatea Craiova, serviciile se vor presta la sediul ofertantului).

6.3.**Transportul:** conform solicitarilor sub.cap. III.4.3. din caietul de sarcini nr. 10738/10.06.2026 si Anexa 1 la acesta si cerintele minime.

7. Prețul comenzii

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima în "lei".

8. Modalități de plată : Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca serviciile să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, **prestatorul** nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenului de prestare al comenzii, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care **entitatea contractantă** nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate **prestatorului**. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar **prestatorul** va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

NOTA:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative înregistrate la sediul Entității Contractante, pot participa cu oferte în cadrul procedurii, cu respectarea art. 184. din Legea achizițiilor publice nr. 99/2016 actualizată.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Relații suplimentare se pot obține la telefonul: **0372511543**; adresa e-mail: **melania.cruceru@secraiova.ro**

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 10738/10.06.2026 și Anexa 1 la acesta și cerințele minime.

Vă mulțumim pentru colaborare!

ADMINISTRATOR SPECIAL SE CRAIOVA SA,
LORENA VOICAN

Inginer SEF,
Tudorel BALAURE-ANDREI



Inginer atributii coordonare Comp Achizitii,
Verona DALBI

Intocmit: Comp Achizitii,
Melania CRUCERU

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI		COD:
	pentru achiziția de servicii		REVIZIA: pag. 1/5

Nr. înregistrare: 10 738/10.06.2026

Aprobat,
Administrator Special
Lorena VOICAN



I. INFORMATII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în str. Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 2100716, fax: 0372-511.549, Telefon: 40 372 511 521 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO46943133, cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601, deschis la Banca Transilvania – Craiova, web: www.secraiova.ro; e-mail: office@secraiova.ro.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire: Analize emisii din gazele de ardere pentru capacitatile de productie aflate pe amplasamentul Societatii Electrocentrale Craiova S.A. – o instalatie mare de ardere (IMA1) si 2 instalatii medii de ardere (MCP1, MCP2), pentru anul 2026. Determinari pulberi sedimentabile (monitorizare imisii) la limita amplasamentului.

II.2. Cantitate

Conform Anexa nr.1 - Lista de cantități. Denumire. Specificatii tehnice

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul solicitat in prezenta documentatie se va desfasura astfel:

- la sediul beneficiarului pentru prelevare probe;
- la sediul prestatorului pentru analize probe, emiterea rapoartelor de incercare/buletine de analiza si transmiterea acestora catre beneficiar.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciul solicitat este impartit in doua loturi:

- **LOT 1 – Serviciul privind analize emisii din gazele de ardere pentru capacitatile de productie aflate pe amplasamentul Societatii Electrocentrale Craiova SA (1 instalatie mare de ardere IMA1 si 2 instalatii medii de ardere MCP1, respectiv MCP2).**

Capacitatile de productie autorizate pe amplasamentul SE Craiova SA sunt:

- 1 instalatie mare de ardere IMA1;
- 2 instalatii medii de ardere MCP1, respectiv MCP2.

Instalatia mare de ardere – IMA 1

Conform Deciziei de Punere in Aplicare (UE) 2326/2021 din 30 noiembrie de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari (IMA 1), ca urmare a aparitiei noilor BAT-uri, respectiv conform BAT 4, SE Craiova SA trebuie sa faca anual determinarile suplimentare mentionate mai sus.

Nivelurile de emisii asociate BAT (VLE) in cazul emisiilor de HCl, HF, Hg in aer provenite din arderea lignitului, de amoniac (NH3), cat si in cazul metalelor si metaloizilor sunt impuse prin BAT 7, BAT 21, BAT 22 ,respectiv BAT 23 (cele mai bune tehnici disponibile) pentru instalatia existenta pe amplasament.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI		COD:
	pentru achiziția de servicii		REVIZIA: pag. 2/5

SE Craiova SA functioneaza cu doua cazane de abur de 525t/h (473 MWt fiecare), cu emisie de gaze de ardere pe canale separate, cu o instalatie de desulfurare comuna si un singur cos prin care sunt evacuate gazele de ardere in atmosfera, la iesirea din instalatia de desulfurare.

Locul din instalatie unde se pot realiza aceste determinări, se află pe coșul instalației de desulfurare, la cota 45 m, cu acces pe scări și platforme metalice.

Coșul are diametrul de 7,6 m, debitul gazelor umede fiind de aproximativ 1,9 mil. m³/h, iar locul unde se va face determinarea va fi stabilit de beneficiar de comun acord cu prestatorul serviciului.

Prelevarea probelor in vederea analizarii acestora se va face obligatoriu in timpul functionarii capacitatilor de productie de pe amplasamentul societatii.

In conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, SE Craiova SA – operator al instalatiei mari de ardere existente pe amplasament – are obligatia sa asigure efectuarea de masuratori permanente, semestriale si anuale pentru toti poluantii pentru care Decizia (UE) 2326/2021 impune valoare limita de emisie (VLE), asa cum sunt specificati in Anexa 1, anexata caietului de sarcini.

Instalatii medii de ardere - MCPI, MCP2

Pentru a respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare si pentru asigurarea continuitatii livrării de energie termica consumatorilor urbani si industriali din municipiul Craiova, pe amplasamentul SE Craiova SA exista 2 capacitati de productie cu functionare 100% pe gaz natural -2 cazane de abur industrial de 50 t/h fiecare (32,5MWt fiecare), instalatii care functioneaza atat independent, cat si impreuna.

Pentru o buna dispersie a gazelor in atmosfera, fiecare cazan este prevazut cu un cos de fum, iar gazele de ardere sunt evacuate separat pe cosul aferent fiecarei instalatii de ardere.

Este necesar a se efectua anual o masurare a emisiilor de NOx si CO la fiecare cos al celor doua cazane de abur industrial, in timpul functionarii instalatiilor.

Stabilirea perioadei de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul, in functie de perioadele de functionare a celor doua cazane de abur industrial CAI1, respectiv CAI2.

Locul din instalatie unde se pot determina aceste determinari se afla la cosurile instalatiilor medii de ardere (2 cosuri - 2 puncte de prelevare), cu acces pe scari si platforme metalice.

• LOT 2 - Determinari pulberi sedimentabile (monitorizare imisii) la limita amplasamentului

Pentru determinarea pulberilor sedimentabile, incepand cu anul 2016, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj a impus automonitorizarea lunara a pulberilor sedimentabile la limita amplasamentului societatii. Au fost stabilite 4 puncte perimetrare si un punct in vecinatatea depozitului de carbune. Odata cu emiterea unei noi autorizatii integrata de mediu s-a impus si monitorizarea cu laborator acreditat ISO 17025, o luna din an, monitorizare paralela cu determinarile efectuate de laboratorul societatii.

Punctele de masurare sunt urmatoarele:

- Statia de electroliza;
- Statia electrica 110 KV;
- Statia ape uzate;
- Depozit fier vechi;
- Remiza CFU (in vecinatatea depozitului de carbune).

Rezultatele obtinute in urma masurarilor efectuate de laboratoare acreditate vor fi consemnate in rapoarte de incercari pentru fiecare instalatie medie de ardere.

Serviciul consta in prelevarea probelor (in regim acreditat RENAR), transportul probelor, efectuarea analizelor de laborator, intocmirea rapoartelor de incercare/buletine de analiza si transmiterea acestora la beneficiar.

Laboratorul in cadrul caruia se fac determinarile mentionate anterior trebuie sa fie acreditat conform SR EN ISO 17025/2018 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari" pentru toate tipurile de analize solicitate in prezentul caiet de sarcini.

III.3 Modul de realizare al serviciului:

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI		COD:
	pentru achiziția de servicii		REVIZIA: pag. 3/5

Serviciul solicitat are ca obiectiv:

- 1) determinarea concentrație (mg/Nmc) pentru cloruri gazoase exprimate ca HCl pentru instalația mare de ardere IMA1;
- 2) determinarea concentrație (mg/Nmc) pentru total compusi anorganici gazoși fluorurați, exprimat ca HF pentru instalația mare de ardere IMA1;
- 3) Metale și metaloizi, cu excepția mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn) pentru instalația mare de ardere IMA1;
- 4) determinarea mercurului Hg, pentru instalația mare de ardere IMA 1;
- 5) determinarea amoniacului, NH₃, pentru instalația mare de ardere IMA 1;

Locul din instalație unde se pot realiza aceste determinări, se află pe coșul instalației de desulfurare, la cota 45 m, cu acces pe scări și platforme metalice.

- 6) determinarea concentrație (mg/Nmc) pentru poluanții NOX și CO, pentru cele două instalații medii de ardere (MCP1, MCP2 – cazane de abur industrial).

Determinările vor fi efectuate la fiecare cos, pentru cele două cazane de abur industrial CAI1, CAI2, de 50 t/h și o putere termică de 32,5 MWt fiecare, cu funcționare pe gaz natural.

Locul din instalație unde se pot determina aceste determinări se afla la cosurile instalațiilor medii de ardere (2 cosuri-2 puncte de prelevare), cu acces pe scări și platforme metalice

Frecvența de monitorizare pentru determinările solicitate este menționată în anexa nr.1 aferentă caietului de sarcini.

Pentru determinarea emisiilor din gazele de ardere se vor face măsurători în fiecare loc de prelevare, și anume:

- la cosul instalației de desulfurare umedă a gazelor de ardere pentru IMA1 și la fiecare cos al celor două instalații medii de ardere, MCP1, MCP2.

Prelevarea probelor se face de la fiecare loc de prelevare aferent cosurilor, prin intermediul unui orificiu existent în tubulatură de evacuare a gazelor de ardere. Acest orificiu este situat într-o zonă unde se considera a fi curgere laminară a efluentului gazos.

Serviciul constă în prelevarea probelor (în regim acreditat RENAR), transportul probelor, efectuarea analizelor de laborator, întocmirea rapoartelor de încercare/buletine de analiză și transmiterea acestora la beneficiar.

Laboratorul în cadrul căruia se fac determinările menționate anterior trebuie să fie acreditat conform SR EN ISO 17025/2018 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări" pentru toate tipurile de analize solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.4. Standarde și prescripții de referință

Se vor respecta următoarele standarde (sau echivalente):

- Legea nr.188/2018- privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;

- Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2326/2021 din 30 noiembrie de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari (IMA 1);

- SR EN ISO 17025/2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”.

III.5. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare serviciu

Serviciul se va presta în termen de 45 de zile calendaristice de la data prelevării probelor de la sediul beneficiarului pentru fiecare lot în parte.

Stabilirea perioadei de determinare (prelevarea probelor de la sediul beneficiarului) se va face de comun acord cu beneficiarul, în funcție de perioadele de funcționare a instalațiilor energetice.

Serviciul se va presta astfel:

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:	
		REVIZIA:	pag. 4/5

- la sediul beneficiarului , Societatea Electrocentrale Craiova SA din str. Barira Vilcii, nr. 195, jud.Dolj - pentru prelevare probe;
- la sediul prestatorului pentru analize probe, emiterea rapoartelor de incercare/buletine de analiza si transmiterea acestora catre beneficiar.

IV.2. Durată contract:

Durata de valabilitate a contractului: 31.12.2026

V. GARANȚII

Ofertantul garantează că la data recepției serviciului, rapoartele de incercare transmise sunt corecte si reflecta realitatea, corespund reglementarilor tehnice in vigoare, serviciul prestat nu este afectat de vicii care ar diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de utilizare.

Ofertantul răspunde și remediază pe cheltuiala sa neconformitățile semnalate de beneficiar, dacă acestea se datorează unor motive imputabile acestuia.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română și va în conformitate cu tehnologia proprie a ofertantului, ținând cont de cerințele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca determinarile solicitate in prezenta documentatie vor fi efectuate de un laborator acreditat RENAR conform SR EN/CEI 17025/2018 (sau echivalent) - „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiara va fi întocmită în limba română.

Moneda de referinta este „leul”.

Se va completa anexa nr.1 la caietul de sarcini, precizandu-se valoarea unitara si valoarea totala a serviciului (in lei, fara TVA) pentru fiecare lot in parte.

Tarifele mentionate in oferta vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciilor.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata serviciului se face în lei, în baza facturii emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar. Plata se face conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisa de prestator va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, cu sediul in Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716, Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133, Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania, Capital social 23.829.130 lei, www.secraiova.ro.

VIII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VIII.1. Recepții

Recepția serviciilor se va efectua la sediul Societatii Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

Recepția se va face, la sediul beneficiarului, în urma transmiterii prestatorului a buletinelor de analiza/rapoartelor de incercari.

Factura va fi însoțită obligatoriu de către rapoartele de incercare transmise.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:	
		REVIZIA:	pag. 5/5

Daca la receptie se constata lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru terminare si remediere, recepția putand fi aprobata sau respinsa.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate prestatorului;
- prestatorul are obligația ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele. Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va suporta toate costurile generate pentru eliminarea neconformitatilor.

VIII.2. Inspecții

Nu este cazul

VIII.3. Teste

Nu este cazul

IX. DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea și atestarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Pe perioada prestării serviciilor beneficiarul va încheia cu prestatorul convențiile privind măsurile de securitate și sănătate în munca, PSI, administrativ și protecția mediului. Prestatorul va asigura instruirea periodică a personalului propriu, în condițiile prevăzute de lege.

Instruirea va cuprinde legislația în domeniul securității și sănătății în munca, instrucțiuni proprii de securitatea și sănătatea în munca pentru serviciile ce le vor presta. Prestatorul își asumă responsabilitatea respectării cu strictețe a legislației în vigoare cu privire la:

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în munca, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- OUG 195/2005 privind protecția mediului (aprobata de Legea nr.265/2006), cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul are obligația să folosească pentru realizarea serviciilor personal calificat, echipamentele de încercare aferente determinărilor solicitate în caietul de sarcini să fie verificate metrologic și etalonate.

Prestatorul are obligația instruirii cu privire la tehnologiile și modul de lucru utilizate, dotării cu echipament individual de protecția muncii revenind prestatorului.

X. ANEXE

Anexa 1 - Lista de cantități. Denumire. Specificații tehnice

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Inginer Șef	Tudorel BALAURE		10.06.2026
Verificat	Comp. SM, Mediu și SSM-SU	Marilena PĂTRAN		10.06.2026
Verificat	Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR	Dan DIMIAN		10 iunie 2026
Elaborat	Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR	Florin ISPAS		10.06.2026

Anexa nr. 1

Lista de cantități. Denumire. Specificații tehnice

LOT 1 – Analize emisii din gazele de ardere pentru capacitățile de producție aflate pe amplasamentul Societății Electrocentrale Craiova SA (1 instalație mare de ardere IMA1 și 2 instalații medii de ardere MCP1, respectiv MCP2).					
Nr. crt.	Indicator analizat (poluant)	Combustibil utilizat /proces/tip de instalație de ardere	Frecvența minimă de monitorizare/an 2026	Preț unitar/probă	Valoare
1 Determinări la coșul instalației de desulfurare, aferente instalației mari de ardere IMA1					
1	HCL (cloruri gazoase exprimate ca HCL)	Lignit, instalație mare de ardere, IMA1	1		
2	HF (total compuși anorganici gazoși fluorurați, exprimat ca HF)	Lignit, instalație mare de ardere, IMA1	1		
3	Metale și metaloizi, cu excepția mercurului (As, Cd,Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn)	Lignit, instalație mare de ardere, IMA1	1		
4	Amoniac (NH3)	Lignit, instalație mare de ardere, IMA1	1		
5	Mercur (Hg)	Lignit, instalație mare de ardere, IMA1	2		
TOTAL VALOARE 1					
2 Determinări la coșurile instalațiilor medii de ardere (MCP1, MCP2)					
Nr. crt.	Instalații medii de ardere	Parametru	Combustibil/proces/tip de instalație de ardere	Frecvența minimă de monitorizare/an 2026	Preț unitar/probă
1	MCP1	CO (mg/Nmc)	Gaz natural	1	
		NOx (mg/Nmc)		1	
2	MCP2	CO (mg/Nmc)	Gaz natural	1	
		NOx (mg/Nmc)		1	
TOTAL VALOARE 2					
TOTAL VALOARE (1+2) - LOT 1					
LOT 2 - Determinari pulberi sedimentabile (monitorizare imisii) la limita amplasamentului					

Nr. crt.	Parametru monitorizat	Punctul de măsurare	Frecvența de monitorizare	Metoda de monitorizare	Preț unitar/ probă	Valoare
1	Pulberi sedimentabile	5 puncte de prelevare stabilite perimetral la limita amplasamentului centralei	1 luna din an 2026	STAS 10195-75		
TOTAL VALOARE - LOT 2						

Comp. SM, Mediu și SSM-SU,
Marilena Pătraru



Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR,
Dan Dimian



Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR,
Florin Ispas



COMPANIA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

COD:

Revizie:

pag. 1/1

10740/10-06-2020

pentru achiziția: „Analize emisii din gazele de ardere pentru capacitățile de producție aflate pe amplasamentul Societății Electrocentrale Craiova S.A. – o instalație mare de ardere (IMA1) și 2 instalații medii de ardere (MCP1, MCP2), pentru anul 2026. Determinări pulberi sedimentabile (monitorizare imisii) la limita amplasamentului”.

promovată prin RNO nr.:

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitare	Denumire cerință-Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Standarde de asigurare a calității	Da ☒ Nu ☐			Ofertanții vor prezenta documente care să ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat în țara sau în străinătate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 9001 :2015	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
II	Standarde de asigurare a managementului de mediu	Da ☒ Nu ☐			Ofertanții vor prezenta documente care să ateste că sistemul de management de mediu al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 14001:2015	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016

Inginer Șef,
Tudorel BALAURE

Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR,
Dan Dimian

Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR,
Florin Ispas