

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro

Nr. 14752/11.08.2026

ANUNȚ,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA- *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J2022002750161, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN-** Administrator special, anunță public intenția de achizitie prin „*cumparare directa*” a urmatoarelor servicii:

„Servicii de verificare metrologica pentru sistemele de contorizare a energiei termice (contoare de energie termica/gigacalorimetre) aferente rețelei de termoficare urbana SE Craiova SA, Cod CPV: 71631000-0”, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 12049/30.06.2026 si anexa acestuia.

Valoarea estimata a achizitiei este: 19.530,00 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « *cumparare directa cu o etapa de negociere* ».

1.1 Runda de negociere: Dupa ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va depune oferta economica pe adresa de e-mail (alina.prala@secraiova.ro si office@secraiova.ro, *simultan*), negocierea se va face prin mijloace electronice (*e-mail*). Negocierea se va face în sensul îmbunătățirii ofertei financiare depuse initial.

1.2 Achizitia directa: se realizează cf. art.12, alin. (4) si alin. (7) pct. c) din Legea nr. 99/2016 din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificări si consolidări si prin evaluarea simultană a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona „*Servicii de verificare metrologica pentru sistemele de contorizare a energiei termice (contoare de energie termica/gigacalorimetre) aferente rețelei de termoficare urbana SE Craiova SA, Cod CPV: 71631000-0*”, - la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire - este prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile (*dintre cele primite*)

3. Prezentare ofertă - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din CS nr. 12049/30.06.2026 si anexa acestuia.

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor din anexa nr. 1.

Oferta va fi redactata în limba romana si va contine în mod obligatoriu cerintele conform CS nr. 12049/30.06.2026 si anexa acestuia, cap III - cap. VI (si prin completarea TABELULUI nr. 1 de la cap.VI.2).

Specificatii tehnice minimele: conform cerintelor III.2. din caietul de sarcini nr. 12049/30.06.2026.

4. Data limită depunere oferta:

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana în data de **25.08.2026, ora 13.00** la adresele de e-mail: alina.prala@secraiova.ro si office@secraiova.ro, *simultan*).

Ofertantul trebuie sa faca dovada utilizarii unui laborator de metrologie autorizat de catre BRML pentru verificari metrologice la mijloacele de masurare ce fac obiectul achizitiei.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate în prezentul anunt de participare, nu vor fi luate în considerare.

5. Termen de prestare :

- serviciile de verificare metrologice vor fi efectuate in termen de 90 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

5.1. Durata comanda : 120 zile de la data inregistrarii comenzii.

6. Termen garantie: conform legislatiei si reglementarilor in vigoare.

7. Locatie prestare : serviciul va fi prestat la sediul ofertantului pentru echipamentele ce necesita verificare pe standuri de probe si incercari.

8. Transportul: in conformitate cu cerintele subcap. III.4.3 din caietul de sarcini nr. 12049/30.06.2026.

9. Prețul contractului:

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei, fara TVA.

10. Modalitati de plata : Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca serviciile sa corespunda cerintelor achizitorului (*din punct de vedere cantitativ si calitativ*).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *prestatorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de prestare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *prestatorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *prestatorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Informatii privind desfasurarea procedurii, se pot obtine la telefonul: 0372511543 sau la adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro.

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 12049/30.06.2026 si anexa acestuia.

In speranta unei bune colaborari asteptam cu interes oferta dumneavoastra!

Administrator special

Lorena VOICAN

Inginer Sef,
Tudorel BALAURE

Ing. cu atrib. de coord. Comp. Achizitii - Verona DALRI

Intocmit, Compartiment Achizitii - Alina PRALA



SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD	
		REVIZIA:	pag. 1 / 7

S.E. Craiova S.A.
Serviciul Tehnic
Compartiment Tehnic,UCC, Investitii, ISCIR
Nr. 12049 / 30.06.2028

Aprobat,
Administrator Special
Lorena VOICAN



I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Entitatea contractantă (beneficiarul) este Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în strada Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 200716, telefon: 0372511521, fax 0372511549, nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, cod fiscal RO 46943133, cont virament RO51 BTRL RON CRT 0661271601 deschis la Banca Transilvania, web: www.secraiova.ro, e-mail: office@secraiova.ro.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Servicii de verificare metrologică pentru sistemele de contorizare a energiei termice (contoare de energie termică/gigacalorimetre) aferente rețelei de termoficare urbană S.E. Craiova S.A.”

II.2. Cantitate - conform Anexa nr. 1 „Cantități. Specificații tehnice”

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Caracteristici ale locului unde vor fi prestate serviciile solicitate

Verificările metrologice vor fi efectuate la sediul prestatorului, pe standuri de probe și încercări aparținând unui laborator de verificări metrologice autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală, pentru sortimentele cuprinse în Lista Oficială din 15 martie 2022, a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, la poziția L 73.

III.2. Specificații tehnice minimale

Contoarele de energie termică au în componență următoarele subansambluri :

- pereche de traductoare de debit tur/retur;
- pereche de termorezistențe Tur/Retur;
- calculator pentru energie termică;

Datele tehnice principale sunt menționate în Anexa nr. 1 „Cantități. Specificații tehnice”

DESCRIERE SERVICIU

Serviciile de verificare metrologică a contoarelor de energie termică, a sistemelor de măsurare a energiei termice și a subansamblurilor lor constau în verificarea metrologică pe standul de probe și încercări aparținând unui laborator de verificări metrologice autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală, sau la fața locului, prin care se constată și se confirmă că acesta îndeplinește cerințele prevăzute în aprobările de model și reglementările de metrologie legală specifice.

Acolo unde este cazul, vor fi efectuate curățări și spălări chimice pentru înlăturarea eventualelor depuneri care pot influența caracteristicile tehnice și metrologice.

Materialele, echipamentele și etaloanele necesare vor fi asigurate de către ofertant.

Etaloanele utilizate în activitatea de verificare metrologică trebuie să fie trasabile la etaloanele naționale.

Ofertantul trebuie să facă dovada utilizării unui laborator de metrologie autorizat de către BRML pentru verificări metrologice la mijloacele de măsurare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, conform prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	pag. 2 / 7
		REVIZIA:	

Ofertantul trebuie să facă dovada asigurării personalului tehnic calificat și autorizat să efectueze repararea și verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Va fi efectuată sigilarea și aplicarea mărcilor metrologice de verificare pe mijloacele de măsurare verificate, cu respectarea prevederilor din instrucțiunile și normele de metrologie legală.

La terminarea operațiilor de verificare metrologică ofertantul va emite și va pune la dispoziția beneficiarului documente de verificare - buletine de verificare metrologică cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, după caz; și buletine de măsurare în care vor fi consemnate rezultatele măsurărilor.

Pentru mijloacele de măsurare care dețin aprobări de model emise de către BRML, declarate „ADMIS” în urma verificării metrologice, vor fi emise buletine de verificare metrologică pentru fiecare subansamblu în parte și pentru întreg sistemul de măsurare.

Pentru mijloacele de măsurare care prezintă defecte, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor, ofertantul va întocmi și înainta către beneficiar lista acestora și un deviz al operațiilor necesare pentru remedierea defectelor constatate, explicitat pe manoperă, piese de schimb și materiale.

Pentru echipamentele ce necesită verificare metrologică la sediul ofertantului, pe standuri de probe și încercări, demontarea, transportul și montarea mijloacelor de măsurare după efectuarea verificărilor metrologice, cu respectarea specificațiilor tehnice emise de către producători, este în sarcina ofertantului.

Predarea/preluarea mijloacelor de măsurare va fi consemnată în procese -verbale semnate de reprezentanții ambelor părți.

Defectele dovedite a fi din vina ofertantului vor fi remediate în termen de maxim 7 zile urmând să fie efectuate calibrarea și verificarea metrologică necesare după înlăturarea defectelor, totul pe cheltuiala ofertantului.

III.2.1. Obiective și performanță

Obiectivul principal este acela de a se asigura trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu sisteme de măsurare a energiei termice supuse controlului metrologic legal prin verificări metrologice, utilizând-se etaloane și echipamente de verificare cu trasabilitate documentată la etaloanele naționale ale României.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va asigura personalul tehnic calificat și autorizat să efectueze verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare specificate în Anexa nr. 1.

Ofertantul se obligă să respecte prevederile legislației în domeniul metrologiei, respectiv:

- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte:
Ordonanța

Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

- Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și

garanțiile asociate acestora.

- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea

producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

- OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului;
- Legea nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind securitatea și sănătatea

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 3 / 7

în munca;

- Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Mărcile metrologice de verificare vor fi aplicate la loc vizibil, în conformitate cu specificațiile din aprobările de model sau documentațiile tehnice emise de către producătorii mijloacelor de măsurare.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul și toate costurile asociate vor fi asigurate de către ofertant.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciile de verificări metrologice vor fi efectuate în termen de 90 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere a serviciilor.

IV.2. Durată contract

120 zile de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Documentele întocmite în altă limbă vor fi însoțite de traducerea în limba română, asumată de ofertant prin semnare.

Cerințele și specificațiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente.

Ofertantul trebuie să demonstreze, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerințele definite prin specificația tehnică.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnarea acestora.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română. Se va completa tabelul din Anexa nr. 1 – „Cantități. Specificații tehnice”.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Se va completa TABELUL nr. 1 la caietul de sarcini, precizându-se tariful unitar precum și valoarea totală a serviciilor. Tariful menționat va include toate cheltuielile necesare prestării serviciilor. Ofertantul va elabora propunerea financiară în lei fără TVA, cu două zecimale, fără aproximări.

TABELUL nr. 1

Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Pret unitar [lei]fără TVA	Valoare (lei)fără TVA
1	Verificare metrologica sistem contorizare energie termica montat pe conducta Dn40 (Tur+Retur)	1		
2	Verificare metrologica sistem contorizare energie termica montat pe conducta Dn50 (Tur+Retur)	9		
3	Verificare metrologica sistem contorizare energie termica montat pe conducta Dn65 (Tur+Retur)	12		
4	Verificare metrologica sistem contorizare energie termica montat pe conducta Dn80 (Tur+Retur)	11		

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate va fi efectuată la sediul Societății Electrocentrale Craiova SA din municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, județul Dolj, în cel mult trei zile lucrătoare de la data încheierii verificărilor metrologice.

La recepția serviciilor, prestatorul va prezenta Responsabilului buletinele de verificare metrologică pentru mijloacele de măsurare cuprinse în ANEXA NR.1.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate

cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Comisia de recepție, va constata dacă realizarea prestării serviciilor este în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. Comisia poate să aprobe sau să respingă recepția.

VII.2. Inspecții


Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. ANEXE

Anexa nr. 1 – Cantități. Specificații tehnice

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Inginer Șef	Tudorel BALAURE		30.06.2026
Verificat	Coord. Comp. Tehnic,UCC, Investitii, ISCIR	Dan DIMIAN		30 iunie 2026
	Șef PRAM AMC	Gheorghe TOADER		30.06.2026
	Responsabil metrologie	Paula COSMA		30.06.2026
Elaborat	ing. Comp. Tehnic,UCC, Investitii, ISCIR	Cătălin DUINEA		30.06.2026

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	pag. 5 / 7
		REVIZIA:	

ANEXA NR.1

Cantități. Specificații tehnice



Nr.crt	Denumire sistem contorizare energie termica tur /retur	Date identificare (serie)	Specificatii tehnice	Loc utilizare
1	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154872/01	2,5 l/imp	PT 4 Rovine ✓
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	693402N091	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6281/6285	PT100	
2	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154867/01	2,5 l/imp	PT 6 C.Bucuresti ✓
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	693702N091	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6119/6136	PT100	
3	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4142017/01	2,5 l/imp	PT 2 Rovine ✓
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	779502N111	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6120/6145	PT100	
4	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154874/01	2,5 l/imp	PT 2 V.Rosie ✓
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	693302N091	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6196/6275	PT100	
5	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4158675/01	2,5 l/imp	PT 7 V.Rosie ✓
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	779002N111	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6211/6212	PT100	
6	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154869/01	2,5 l/imp	PT 1 Rovine
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	779402N111	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6111/6113	PT100	
7	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154873/01	2,5 l/imp	PT 6 Rovine
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	693102N091	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6295/6300	PT100	
8	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4142016/01	2,5 l/imp	PT 1 Romanesti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	665502N071	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6228/6230	PT100	
9	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154868	2,5 l/imp	PT 13 Cv. Noua
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	693202N091	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6175/6263	PT100	
10	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154871/01	2,5 l/imp	PT 3 Rovine
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	778802N111	DN80, Q=60m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6178/6256	PT100	
11	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154854/01	1 l/imp	PT 1 G.Enescu
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	691402N091	DN50, Q=36m3/h	
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6144/6129	PT100	

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA				
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD	
			REVIZIA:	pag. 6 / 7

12	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154863/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 1 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	726202N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6264/6187	PT100	
13	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154858/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 7 Rovine
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	727302N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6132/6131	PT100	
14	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154857/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 2 G.Enescu
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	728202N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6255/6258	PT100	
15	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154856/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 9 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	727702N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6108/6110	PT100	
16	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154859/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 3 V.Rosie
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	727202N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6134/6112	PT100	
17	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154861/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 3 N Titulescu
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	727502N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6244/6148	PT100	
18	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154865/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 12 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	725502N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6218/6217	PT100	
19	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154855/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 2 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	728302N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6216/6204	PT100	
20	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154862/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 4 N Titulescu
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	728502N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6163/6160	PT100	
21	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154860/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 1 N Titulescu
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	728102N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6270/6274	PT100	
22	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154866/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 15 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	727102N101		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6121/6139	PT100	
23	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154864/01	1 l/imp DN65, Q=60m3/h	PT 8 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	738202N111		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6232/6299	PT100	
24	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154848/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 5 Brazda
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	691502N091		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6288/6280	PT100	

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 7 / 7

25	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154851/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 17 Brazda
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	690702N091		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6168/6157	PT100	
26	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154850/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 10 Brazda
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	635402N061		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6164/6246	PT100	
27	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154853/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 21 Brazda
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	690202N091		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6241/6251	PT100	
28	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154846/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 14 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	690802N081		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6109/6138	PT100	
29	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154847/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 3 Lapus Arges
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	690602N091		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6233/6221	PT100	
30	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4154852/01	1 l/imp DN50, Q=36m3/h	PT 20 Brazda
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	690502N091		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	6257/6166	PT100	
31	Sistem contorizare ET-calculator AQUAMETRO/CALEC MB	4132010/01	2,5 l/imp DN80, Q=60m3/h	PT 3 C.Bucuresti
	Sistem contorizare ET-traductor de debit DANFOSS Sono3000/3300CT	169901N027		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta AQUAMETRO	0367/0367	PT100	
32	Sistem contorizare ET-calculator KAMSTRUP MULTICAL 602	69566124	15 l/imp DN50, Q=15m3/h	UM01047
	Sistem contorizare ET-traductor de debit KAMSTRUP ULTRAFLOW 54	5648110, 5648111		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta KAMSTRUP	14/5648115	PT500	
33	Sistem contorizare ET-calculator KAMSTRUP MULTICAL 602	69566169	15 l/imp DN40, Q=10m3/h	Lic Energetic
	Sistem contorizare ET-traductor de debit KAMSTRUP ULTRAFLOW 54	5648112, 5648113		
	Sistem contorizare ET-termorezistenta KAMSTRUP	14/5648114	PT500	

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Verificat	Coord. Comp. Tehnic, UCC, Investitii, ISCIR	Dan DIMIAN		30 iunie 2026
	Responsabil metrologie	Paula COSMA		30.06.2026
Elaborat	ing. Comp. Tehnic, UCC, Investitii, ISCIR	Cătălin DUINEA		30.06.2026